

佛光大學有機溶劑作業排氣裝置每月檢點記錄表

學院/系所：

放置位置：

檢查日期： 年 月 日

一、局部排氣裝置		檢查方法	檢點結果
1.	氣罩是否被移動		
2.	有無外來氣流影響氣罩效果		
3.	氣罩中是否堆積塵埃		
4.	氣罩及導管有無凹凸，破損或腐蝕		
5.	氣罩及導管是否妨礙工作		
6.	是否隨手蓋上蓋窗（如為附蓋窗之氣罩）		
7.	馬達是否故障		
8.	皮帶是否滑移或鬆弛		
9.	空氣清淨裝置是否正常		
10.	調整板是否在適當位置		
二、整體換氣裝置			
1.	扇風機是否故障		
2.	有否新增設備影響空氣流動		
3.	作業場所是否造成正、負壓		
4.	扇風機內、外側是否受阻礙		
檢查人員			
備註			

場所負責人：

單位主管：

- 1.依「有機溶劑中毒預防規則」第 13~15 條項辦理。
- 2.檢查結果：正常打√，異常打×，如無此項檢點項目請以“—”示之。
- 3.局部排氣及整體換氣每週檢點，表格保存三年。
- 4.以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂項目且應詳實記錄。
- 5.每月檢查完後，送一份至職業安全衛生管理單位彙整備查。